Maß x = 140ϕ; 120ϕ; 760ϕ

O.K.F.B

20mm Asbest mit 2mm Bleche

Reservestutzen nicht montiert

Stückenfalle

Späneabscheider

Brandschutzklappe

2 Gitter Ia 10/5

2 Gitter I64 10/2

Brandsicherungsklappe

2 Jalousieklappen mit 1 Stellmotor und Gestänge wechselnd zum Öffnen und Schließen

Brandschutzklappe

Kanalfilter KSL 500/1200/18

970 [Stückenfalle]

Spänetransport-Ventilator NET-325 mit Motor UM 132 M4; Wellen-ϕ 32

betr.: Bauvorhaben

	Datum	Name
Gezeichnet	26.9.67	Schubert
Geprüft		
Normgepr.		

Kom: 3161/67

Gustav Blenk
Gewerbehygienische und lüftungstechnische Anlagen
1 Berlin 41 (Friedenau) Ruf 835643

Maßstab 1:20

SPÄNEABSAUGEANLAGE

A1-3361

Ersatz für

Ersetzt durch